



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Trije izviri Lendava"

Evidenčna oznaka: 2141a-19/64932-21/23398

Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG
GLAVNA ULICA 20
9220 Lendava - Lendva

Naročilo: Naročilnica št. 4304-0355/2020, "Trije izviri Lendava", z dne 28.08.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 22.03.2021

Vodja naloge:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 22.03.2021 07:52:50

Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Trije izviri Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava
Številka vzorca: 21/23398
Namen: Naročilo
Naročnik: OBČINA LENDAVAL - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva
Vzorec odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor
Čas odvzema: 16.03.2021 10:20
Mesto odvzema: Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava - "Trije izviri Lendava"
Vzorec sprejel: Alenka Rožič
Kraj in čas sprejema: Maribor, 16.03.2021 12:10

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-19/64932-21/23398-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-19/64932-21/23398-M



Evidenčna oznaka: 2141a-19/64932-21/23398-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Trije izviri Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/23398
Namen: Naročilo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Trije izviri Lendava"
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva
Naročilo: Naročilnica št. 4304-0355/2020, "Trije izviri Lendava", z dne 28.08.2020
Plan vzorčenja: DN 134798, 16.03.2021
Mesto odvzema: Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava - "Trije izviri Lendava"
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 22.03.2021
Datum in ura: 16.03.2021 10:20 **Datum in ura:** 16.03.2021 12:10
Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Alenka Rožič

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.03.21 16.03.21
pH	7.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	16.03.21 16.03.21
Električna prevodnost (20°C)	835	µS/cm		SIST EN 27888:1998, na mestu odvzema	16.03.21 16.03.21
Osnovni parametri					
Vonj	brez posebnosti	#		Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	16.03.21 16.03.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob
22.03.2021 07:54:08

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Trije izviri Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/23398; Lab. št.: 21/5835
Namen: Naročilo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Trije izviri Lendava"
Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva
Naročilo: Naročilnica št. 4304-0355/2020, "Trije izviri Lendava", z dne 28.08.2020
Mesto odvzema: Lendava, Izvir Kranjčeva ulica Lendava - "Trije izviri Lendava"
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 19.03.2021
Datum in ura: 16.03.2021 10:20 **Datum in ura:** 16.03.2021 13:14
Odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOO Maribor **Prevzel:** Bojana Žnuderl

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	16.03.2021 13:38 18.03.2021 08:02
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	16.03.2021 13:38 19.03.2021 07:47
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.03.2021 13:38 17.03.2021 11:40
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.03.2021 13:38 17.03.2021 11:38
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.03.2021 13:38 18.03.2021 07:16

Analitik:
Danijela Vočanec, dr. vet.med., mag. biotehnol.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr. ob 19.03.2021 15:56:32

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.